


建築物室內裝修材料防火性能檢測計畫 實驗結果通知表

廠商資料	編號	C08-30	公司名稱	南亞塑膠工業股份有限公司(高雄廠)
	公司地址	高雄市前鎮區中山三路35之1號	電話	(02)717-8187
產品基本資料	材料一般名稱	PVC塑膠壁布(紙)	產品名稱	南亞綺麗壁布
	製造商	南亞塑膠公司	製造地	台灣(高雄)
	試體厚度	0.3 mm	重量	231 g/m ²
	常用尺寸		其他	
本資料	材料成份或構成：		材料斷面圖	
	1.面層：PVC樹脂 2.底布：紗網布			
以上產品基本資料係依據廠商所提供試體及相關資料加以記錄。				
結果	達到CNS 7614 A3125-1994「薄材料防焰性試驗法」所規定之防焰一級基準。			
備註	1.本實驗結果僅限於證明所提供產品試體未經溶洗處理之防焰性能。 2.達到日本裝材料協會所規定之壁紙難燃性基準。 3.貼覆於耐燃一、二級材料之防火性性，達到日本壁裝材料協會所規定之檢定五級基準。 4.達到ASTM D4433-84所規定之防焰性基準。 5.達到JIS D1201-1977之難燃試驗所規定之難燃二級基準(氧指數=28.0)。			

